


# PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – KANALIZACJA



Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:

- co najmniej 15 cm dla rur  $dn < 400\text{mm}$
- co najmniej 30 cm dla rur  $dn > 400\text{mm}$

UWAGA

wymiary podano w cm



UL. WARSZAWSKA 125  
42-200 CZĘSTOCHOWA  
tel./fax. 34/372-64-96, 368-06-83

biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl  
<http://www.ekozet.pl>

PROJEKT BUDOWLANY  
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANÓW Sp. z o.o. UL. LEŚNA 3/1, 42-253 JANÓW	SKALA	NR RYS.	DATA
TEMAT	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOŚCI BYSTRZANOWICE DO MIEJSCOWOŚCI BYSTRZANOWICE DWÓR	B/S	11	03. 2020
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Patrycja Sokalska	–		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz	717/01		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Januszewski	SLK/5184/PWOS/13		